

Oddział we Wrocławiu

ZGŁOŚ
NADUŻYCIE!

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu

sygnalista@zus.pl

470000/271/14/2020-ZAP

UNP 2020- 00796079

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na modernizację Sali obsługi klienta (SOK) w budynku Biura Terenowego ZUS w Strzelinie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, zwany dalej Zamawiającym informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Okladziny ceramiczne podłogowe określone są poniższymi parametrami:

Płytki ceramiczne podłogowe: Płytki gres - barwione w masie, gładki mat, antypoślizgowość R10/A, klasa odporności na ścieranie PEI 4 (układ wg rysunku), o kolor : wg. palety RAL 1013 - wymiar 60x60 - sala obsługi klienta 02, pom. Pomocnicze 03 - wymiar 30x30 - korytarz 013 , wiatrołap 01, przedsionek 06, wiatrołap 010, sanitariat dla niepełnosprawnych 014 o kolor : RAL 6000 - wymiar 20x20 - pasek oddzielający strefę oczekiwania od strefy obsługi.

Płytki w formacie 60x60 oraz 30x30 typu gres, cechować się mają kolorem barwionym w masie RAL 1013.

Problemem jest fakt iż producenci ceramiki nie projektują płytek w oparciu o paletę RAL .

Płytki typu gres barwione w masie o zadanych parametrach i kolorystyce „zbliżonej” do RAL 1013 nie występują w formacie 30cm x 30cm.

Jeżeli dobierzemy płytki typu gres 60cm x 60 cm o zadanych parametrach technicznych i kolorze zbliżonym do koloru RAL 1013 to nie będą one miały swojego odpowiednika w formacie 30cm x 30cm.

W związku z powyższym:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki płytki w formacie 30cm x 30cm?

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ujednoliconego formatu 60cm x 60cm?

Czy zamawiający jest w stanie wskazać przykładowe produkty płytek gresowych o wskazanych wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce, które mogłyby być przykładem w doborze okładziny ceramicznej przez wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ujednoliconego formatu płytek na posadzkach w formacie 60x60.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Osoby do kontaktu:

Lesław Pluta, tel. 71 36-06-435

e- mail: zap_wroclaw@zus.pl

Dyrektor Oddziału ZUS
we Wrocławiu
Piotr Burtowski